

FIG. 69-TC



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

FIGURA	69-TC
DESCRIPCIÓN	LLAVE TEMPORIZADORA PARA MINGITORIO
SERVICIO	AGUA
APLICACIÓN	GASTO Y TIEMPO REGULADO
CONEXIÓN ENTRADA	ROSCA 1/2" NPS
DISPOSITIVO DE SALIDA	DESCARGA
PRESIÓN	MIN 0.5 kgf/cm ² MAX. 4.0 kgf/cm ²
TIEMPO DE OPERACIÓN	DE 4 A 8 SEGUNDOS
CUERPO	LATÓN